

# MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

## Odbor stavebního řádu

Spis. zn.: S-MUTI/49207/2020/OSŘ/Mu

V Tišnově, 22.03.2021

Č.j. MUTI 11037/2021

Vyřizuje : Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 761

E-mail : petra.muselikova@tisnov.cz

Petra Muselíková Vladíková

**Rozhodnutí nabylo právní moci**

dne 28. 4. 2021 Podpis

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.12.2020 podala

**společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,  
kterou zastupuje společnost PK Elektro s.r.o., IČO 28310691, Hádecká 180/21, Maloměřice,  
614 00 Brno 14**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **„Přeložka venkovního vedení distribuční sítě VN71, Vohančice“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 277/3 (orná půda), parc. č. 278/5 (ostatní plocha), parc. č. 295/2 (trvalý travní porost), parc.č. 297/1 (orná půda), parc. č. 302 (lesní pozemek), parc. č. 335/1 (ostatní plocha), parc. č. 349 (ostatní plocha) v katastrálním území Vohančice.

#### **Druh a účel umísťované stavby:**

- Stavební úprava stávající veřejné technické infrastruktury-distribuční soustavy VN z důvodu požadavku na přeložku části stávající venkovní sítě VN v katastrálním území Vohančice.

#### **Umístění stavby na pozemku:**

- Stavba bude umístěna na pozemku na pozemku parc. č. 277/3 (orná půda), parc. č. 278/5 (ostatní plocha), parc. č. 295/2 (trvalý travní porost), parc.č. 297/1 (orná půda), parc. č. 302 (lesní pozemek), parc. č. 335/1 (ostatní plocha), parc. č. 349 (ostatní plocha) v katastrálním území Vohančice, tak jak

je zakresleno na výkresech Koordinační situační výkres C.3.1 v měřítku 1:500 a Koordinační situační výkres C.3.2 v měřítku 1:500, které v listopadu 2011 vypracoval Jiří Dvořák ČKAIT – 1006083, a které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.

#### **Určení prostorového řešení stavby:**

- Nové kabelové vedení VN NA2XS(F)2Y 3x150 v délce 0,446 km bude připojeno ke stávajícímu venkovnímu vedení VN71 odbočka Březina na podpěrných bodech č. 69 na pozemku parc.č. 278/5 a č.74 na pozemku parc.č. 297/1 v k.ú. Vohančice. Body č.69 a č.74 budou vyměněny za dvojité betonové stožáry. Na podpěrném bodě č.69 bude umístěn úsekový odpínač DRIBO Fla 15/6400. Nové kabelové zemní vedení VN bude doplněno přípoží roury HDPE 40 pro možnost protažení budoucího optického vedení.

#### **Vymezení území dotčeného vlivy stavby.**

- Stavbou jsou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami tohoto rozhodnutí, které v listopadu 2019 vypracoval autorizovaný technik Jiří Dvořák ČKAIT - 1006083, jež obsahuje katastrální situační výkres v měřítku katastrální mapy 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Bude zpracována dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: jeho název a sídlo sdělí stavebník písemně před zahájením prací zdejšímu stavebnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech dotčených inženýrských sítí a přípojek.
6. Realizace stavby nesmí znemožnit provoz a obecné užívání stávajících veřejně přístupných komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
7. Stavebník, nebo zhotovitel stavby provede při realizaci stavby preventivní opatření směřující k zabránění vzniku škody třetích osob. V případě způsobení takové škody je ten, kdo ji způsobil, povinen škodu nahradit dle platných soukromoprávních předpisů.
8. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, nebo kolaudačního rozhodnutí dle § 122a stavebního zákona.
9. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru územního plánování pod sp.zn. S-MUTI/5524/2020/OÚP, č.j. MUTI 9801/2020/OÚP/DA/DK ze dne 5.3.2020:
  - Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k umístění stavby předložené orgánu územního plánování dne 6.2.2020 soilečností E.ON Distribuce (současný EG.D, a.s.), která je zastoupena společností PK Elektro, s.r.o., podle ověřených grafických příloh: C 3.1. Koordinační situační výkres 1:500, C 3.2. Koordinační situační výkres 1:500.
10. Bude dodržena podmínka vyjádření Městského úřadu Tišnov, odboru dopravy a živnostenského úřadu pod sp.zn. S-MUTI/5525/2020/ODŽÚ, č.j. MUTI 5876/2020/ODŽÚ/Dv ze dne 10.2.2020:
  - V případě realizace stavby na krajské silnici bude zapotřebí v souladu se zákonem o pozemních komunikacích požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a v souladu se zákone, č. 361/200 SB., o provozu na pozemních komunikacích, požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a to min, 30 dnů předem. K vydání povolení zvláštního užívání komunikace je třeba předchozí souhlas vlastníka příslušné pozemní komunikace, a pokud bude zvláštním užíváním ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také souhlas příslušného orgánu Policie ČR. V závislosti na rozsahu prací je možné, že bude nutné dle § 24 zákona o pozemních komunikacích provést řízení o povolení uzavírky.

11. Bude dodrženo komplexní vyjádření Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod spis.zn. S-MUTI/5519/2020, č.j. MUTI 6932/2020/OŽP/Ma ze dne 17.2.2020:

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při realizaci i provozování stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ustanovení § 10, § 12 a § 16 tohoto zákona. Pro původce odpadů zdůrazňujeme zejména povinnost vedení evidence odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogových čísel podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Takto vedená evidence včetně doložení způsobu odstranění odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě bude k dispozici pro předložení případné kontrole orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

12. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno – venkov, č.j. BV/750/2020-Tra ze dne 12.2.2020:

- Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS
- Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda – tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal - tel. 724 752 719)
- Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření v elektronické podobě na adresu [blatecky@vasbv.cz](mailto:blatecky@vasbv.cz).
- V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozním střediskem VAS
- Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných in.sítí (IS) včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
- Při návrhu umístění všech trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných sítí IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vod. řadů a kanal. stok nad průměr potrubí 500 mm. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.
- Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
- Dojde – li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
- Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
- V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

**13. Bude dodrženo vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 552247/20 ze dne 3.3.2020:**

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- I. Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN a.s.“);
- II. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu c) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;
- III. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektrických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- V. Pro účely přeložení SEK dle bodu d) Tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

**14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o., č.j. 22 219/2019-ÚVO/DoZd ze dne 11.12.2019:**

- Podélné vedení bude otevřeným výkopem v ostatní ploše, trasa výkopu bude vedena za ochranným pásmem silnice (15m od osy silnice),
- Křížení požadujeme provést podpovrchovou technologií, kolmo k ose silnice, minimální kdytí chráničky 150cm od nivelety silnice, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace,
- Montážní jámy v takové vzdálenosti od hrany silnice, aby nebyla narušena statika silnice,
- Před zásypem montážních jam budeme vyzváni ke kontrole tel: 739 383 693,
- Po ukončení prací bude trasa po výkopu uvedena do původního stavu,
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm včetně osetí travním semenem,
- Terén po montážních jamách bude uveden do původního stavu,
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici a nesmí dojít k znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku stavby zajistí prováděcí firma úklid,
- Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997, Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad MěÚ Tišnov odbor dopravy formou rozhodnutí,
- V případě omezení provozu v době stavby je nutno odsouhlasit se SUS JMK oblast Sever a Policií ČR KŘP Brno venkov, zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel: 739 383 693, email: [zdenek.dolnicek@susjmk.cz](mailto:zdenek.dolnicek@susjmk.cz)), silniční inspektor,
- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel odpovídá za opravy veškerých vad, které popř. vzniknou po ukončení,
- Jakékoli poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku.

15. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Distribuce, a.s. pod zn. P11356-26030693 ze dne 10.2.2020:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází – nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetek nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel. 549 410 362, e-mail: pavel.klusak@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 225 577.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i. č.j. ARUB/46/2021 ze dne 5.1.2021 a č.j. ARUB/720/20 ze dne 7.2.2020:
- Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítáním Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
  - Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. NA oznámení lze využít formuláře dostupné na webových stránkách ústavu. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedených parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
  - Výzkum je § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
  - Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
  - Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v odst. platném znění.
  - Dojde-li během prací k odhalení archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
Česká republika  
Obec Vohančice, Vohančice 29, 666 01 Tišnov 1

#### Odůvodnění:

Dne 17.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44 správního řádu zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením pod č.j. MUTI 50062/2020 ze dne 29.12.2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastníci řízení ani dotčené orgány neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné námitky ani závazná stanoviska.

Dne 12.1.2021 obdržel stavební úřad vyjádření k oznámení zahájení řízení č.j. ARUB/46/2021 od Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. Čechyňská 363/19, Brno, který není dotčeným orgánem, ale dotýká se zájmu památkové ochrany. Ve svém vyjádření cituje podmínky uvedené ve vyjádření č.j. ARUB/720/20 ze dne 7.2.2020. Stavební úřad plnění těchto podmínek zajistil podmínkou č. 16 tohoto rozhodnutí.

Účastníkům byla následně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to opatřením v oznámení o zahájení řízení ze dne 29.12.2020 pod č.j. MUTI 50062/2020. Žádný z účastníků tohoto práva nevyužil a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřil.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení.

Záměr žadatele je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. a) stavebního zákona v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Záměr je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. b) stavebního zákona také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť neklade nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Podmínky ochrany dotčené dopravní a technické infrastruktury, dotčení ochranných a bezpečnostních pásem, jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí na základě vyjádření níže specifikovaných vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury.

Na základě posouzení záměru ve smyslu ustanovení § 90, odst. 1, písm. c) stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a to MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí, MěÚ Tišnov, odbor územního plánování, MěÚ Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, Ministerstva obrany - Sekce nakládání s majetkem MO-Odboru ochrany územních zájmů a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Dále je možné konstatovat, že v rámci tohoto řízení nebylo nutné řešit rozpory mezi správními orgány, příp. dotčenými orgány, ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona, nebo vést dohodovací řízení mezi těmito orgány ve smyslu § 136 odst. 6 správního řádu.

K záměru vydal MěÚ Tišnov, odbor územního plánování dne 5.2.2020 pod č.j. MUTI 9801/2020/OÚP/DA/DK souhlasné závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona, stavební úřad tedy neposuzoval dle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona soulad záměru - části stavby technické infrastruktury, která nezasahuje do nezastavěného území, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování a plně odkazuje na text tohoto závazného stanoviska, jež je součástí spisu.

Záměr se nachází v plochách smíšené obytné ozn. SO, dopravní infrastruktury ozn. D, dopravní infrastruktury ozn. DS, zemědělské ozn. NZ, krajinné zeleně ozn. K, kde je umístění technické a dopravní infrastruktury přípustné.

Dle § 90 odst. 2 stavebního zákona posuzuje stavební úřad soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona. Stavební úřad tedy posoudil soulad předmětné části technické infrastruktury, která zasahuje do zastavěného území, spadající do kategorie staveb dle § 103 odst. 1, písm. e) bod 5 stavebního zákona, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona a jejich provedení nepodléhá vydání stavebního povolení ani vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Po provedeném posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel správní orgán z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 3, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019 č. 630 k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR“) a ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), které byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 5. října 2016 a nabýly účinnosti 3. listopadu 2016. Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká. Navrhovaná stavba není v kolizi se záměry nadmístního významu vymezenými v ZÚR JMK. Záměr je také v souladu Územním plánem Vohančice, který nabyl účinnosti dne 30.10.2014.

Stavební úřad v souladu s § 90 odst. 2 stavebního zákona rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5, tedy o stavbu, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice a dle § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, lze tuto stavbu užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů byla stanovena ve výroku II. podmínka č. 8 tohoto rozhodnutí.

Podkladem pro rozhodnutí byla následující závazná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření dotčených orgánů a vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury:

- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., vyjádření č.j. ARUB/720/20 ze dne 7.2.2020
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., vyjádření č.j. ARUB/46/2021 ze dne 5.1.2021
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření č.j. MUTI 6932/2020/OŽP/Ma ze dne 17.2.2020
- Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, vyjádření č.j. MUTI 5876/2020/ODŽÚ/Dv ze dne 10.2.2020
- Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, závazné stanovisko č.j. MUTI 9801/2020/OÚP/DA/DK ze dne 5.3.2020
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odboru ochrany územních zájmů, závazného stanoviska pod sp. zn. 98554/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 12.02.2020
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření č.j. E05891/20 ze dne 7.2.2020
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření č.j. 200207-1328150783 ze dne 7.2.2020
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., vyjádření pod č.j. BV/750/2020-Tra ze dne 12.2.2020
- Itself, s.r.o., vyjádření č.j. 19/004936 ze dne 24.10.2019
- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření pod zn. P11356-26030693 ze dne 10.2.2020
- CETIN a.s., vyjádření pod č.j. 552247/20 ze dne 3.3.2020
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., vyjádření pod zn. 5002085017 ze dne 18.2.2020
- Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Vyjádření č.j. 158/2020 ze dne 12.5.2020
- Správa a údržba silnic JMK, stanovisko č.j. 22219/2019-ÚVD/DoZd ze dne 11.12.2019
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030056056/001 ze dne 23.6.2020



- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM-1030056056/002/PKE ze dne 25.6.2020

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona žadatele, společnost EG.D, a.s., kterou zastupuje společnost PK Elektro s.r.o..

Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona Obec Vohančice, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Stavební úřad pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona Obec Vohančice a Českou republiku, jako vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.

Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona Vlastimila Burče, Věru Burčovou a Antonína Koudelku, jako osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby. Na základě posouzení všech výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu, MěÚ Tišnov, Odboru stavebního řádu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Petra Muselíková Vladíková v.r.  
referentka Odboru stavebního řádu

**Přílohy:**

Koordinační situační výkres C.3.1 v měřítku 1:500, které v listopadu 2011 vypracoval Jiří Dvořák ČKAIT – 1006083

Koordinační situační výkres C.3.2 v měřítku 1:500, které v listopadu 2011 vypracoval Jiří Dvořák ČKAIT – 1006083

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

PK Elektro s.r.o., IDDS: mrjthca

sídlo: Hádecká č.p. 180/21, Maloměřice, 614 00 Brno 14

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

zastoupení pro: Česká republika

Obec Vohančice, IDDS: 4sza2yj

sídlo: Vohančice č.p. 29, 666 01 Tišnov 1

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Vlastimil Burč, Na Královkách č.p. 901/1, 664 34 Kuřim

Věra Burčová, Na Královkách č.p. 901/1, 664 34 Kuřim

Antonín Koudelka, Vohančice č.p. 89, 666 01 Tišnov 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IDDS: 58iit2q

sídlo: nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

dotčené orgány

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1

Vypraveno dne:

1. 04. 2021



# Vohančice

## LEGENDA EL.VEDENÍ:

- nové kabelové vedení vn MA2XSIF12Y 3x160
- stávající venkovní vedení vn
- zemnicí pások F42h 4x30
- PE roury ve výkopu
- překlop, protlak komunikace
- sterovoci, obvoje jámno pro protlak
- Ochranné pásmo kabelu VN 17m!
- Ochranné pásmo venkovního vedení VN (7m)

## KLAD VÝKRESŮ:

2 °C · C

C.3.3

## LEGENDA INŽ.SÍTÍ:

- (S)údržba Budojícího kabelu RB
- Soběvočí vedení s kabelem NN
- plánované IS (nená součástí PD)
- hranice parcel KN

## LEGENDA EL.PRVKŮ:

- Budoucí zděná I-rotařovnice
- stávající betonový stožár vn JB, DB
- nový betonový stožár vn DB
- nový úskokový odpiňáč
- nová výstražná tabulka
- uzemnění, uzemnění se svodiči přepětí

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

- Prostory z hlediska úrazu el.proudem : nebezpečné
- 3-PEZ, sířid, 50Hz, 400/230V/1N-C
- Sříděna síř m: 3, sířid, 50Hz, 22kV/1/1
- Sříděna síř m: 11, (do 25m/s)
- Návrzová oblast: L-1 lehké (do 1kg)
- Větrná oblast: II, (do 25m/s)
- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvod. zařízení do 1000V inod 1000V: polohou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.1; rozlohou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.4
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách nebezpečných: no straně VN - zemněním, dle PNE 53 0000-1, čl.3.4.3.1; na straně NN - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl.3.3.2.1; - izolací, dle PNE 33 0000-1, čl.3.3.2.3

## Vnější výhledy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:


statorové PNE 330000-2, tabulka č.5 a č.6

Všechny problémy sítě jsou zohledněny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit výhledy

Vypracoval:	Roman Patáček	Zodp. projektant:	Jiří Dvořák
Místo stavby:	Vohančice	Kraj:	Jihomoravský
Stavětko:	EL.ON Distribuce, s.r.o. F.A. Gerstnera 215/16, 370 01 Č. Budějovice 7	Číslo stavby:	1030056056
Název stavby:	Vohančice, přel. VN71 odb. Březina, Obec RD	Název souboru:	NOVE_VN.dwg
Obch. výkres:	C.3 KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES	Datum:	11/2019
		Formát:	A4
		Mřížko:	Cm.výkresu
		Číslo výkresu:	1-500 C.3.1


## REZ. KABELOVOU TRASOU:

lx kabel VN - protlak osifilové komunikace v PE rouře 160/5 h=1,3m + lx HDPE 40mm



## REZ. KABELOVOU TRASOU:

lx kabel VN ve vlněném terénu v PE rouře 232/200 + lx HDPE 40mm



Příloha k sp.zh.: S-MUTI/49287/2020/OSR/MU ze dne 22.03.2021

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV**  
odbor stavebního řádu  
nář. Mgr. Ing. Arco Vašíček

